



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
РУКОВОДИТЕЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
БАВЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАУЛЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
ЖИТӘКЧЕСЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

14.03. 2013 г.

№ 53

г.Бавлы

О признании здания прачечной
ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» аварийным

В соответствии с актом обследования здания прачечной ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» от 07.03.2013 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать здание прачечной ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», находящееся по адресу: г.Бавлы, ул.Энгельса, 55 аварийным.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района по инфраструктурному развитию Шарипова Р.С.



С.П.Самонина

224

АКТ
обследования здания прачечной ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ»

№ _____ 07.03.2013
(дата)

г.Бавлы ул.Энгельса, д.55

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная постановлением руководителя
**Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района от 29.12.2012г.
№300**

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

В составе:

- Шарипов Р.С. - заместитель руководителя Исполнительного комитета
Бавлинского муниципального района - председатель
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии:

- Ибрагимов Г.Н. руководитель Исполнительного комитета муниципального
образования «Город Бавлы», секретарь комиссии;

- Зипа Р.И. руководитель Бавлинской группы МРФ №11 РГУП «Бюро
технической инвентаризации» Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

- Шакиров Т.З. начальник отдела архитектуры и градостроительства
исполнительного комитета Бавлинского муниципального района;

- Хабибуллин А.Ф. председатель Палаты имущественных и земельных
отношений Бавлинского муниципального района;

- Хабибуллин Р.З. начальник ТО ТУ Роспотребнадзора по Республике
Татарстан Бавлинского района и города Бавлы;

- Соколов С.Ю. директор МАУ «Управление капитального строительства»
Бавлинского муниципального района;

- Алексеев Г.В. главный врач ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ».

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов нет

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование прачечной ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» по ул.Энгельса д.55
г.Бавлы

и составила настоящий акт обследования прачечной ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» по
ул.Энгельса д.55 г.Бавлы, 1955 года ввода в эксплуатацию

(адрес, принадлежность помещения, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния здания, инженерных систем здания, оборудования и
механизмов и прилегающей к зданию территории: **частичное обрушение несущих
конструкций крыши, разрушение кирпичной кладки несущих стен, разрушение
оконных блоков и фундамента.**

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических
значений показателя или описанием конкретного несоответствия: **частичное обрушение
несущих конструкций крыши, разрушение кирпичной кладки несущих стен,
разрушение оконных блоков и фундамента.**

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые
необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий
для постоянного проживания **необходим частичный снос здания.**

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования здания прачечной признать здание прачечной ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» аварийным и подлежащим частичному сносу.

Председатель межведомственной комиссии

АППАРАТ
КОМИТЕТА
(подпись)
КОМИТЕТЫ
(подпись)

Р. С. Шарипов

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии

БАВЛИНСКИЙ РАЙОН
ГРУППА
МЕЖРАЙОН
МУНИЦИПАЛЬ
КОМИТЕТЫ
(подпись)
(подпись)

Г. Н. Ибрагимов

(ф.и.о.)

Р. И. Зипа

(ф.и.о.)

Т. З. Шакиров

(ф.и.о.)

САМАРСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬ
КОМИТЕТЫ
(подпись)
(подпись)

А. Ф. Хабибуллин

(ф.и.о.)

Р. З. Хабибуллин

(ф.и.о.)

УПРАВЛЕНИЕ
КОМИТЕТЫ
(подпись)
(подпись)

С. Ю. Соколов

(ф.и.о.)

П. В. Алексеев

(ф.и.о.)

**Заключение о признании
здания прачечной ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» аварийным**

N _____ 07.03.2013
(дата)

г.Бавлы ул.Энгельса, д.55

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

**Межведомственная комиссия, назначенная постановлением руководителя
Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района от 29.12.2012г.
№300**

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя Шарипова Радика Сайриновича
(фамилия, имя, отчество)

заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района по инфраструктурному развитию
(занимаемая должность)

Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
и место работы)

и членов комиссии:

- 1.Ибрагимов Г.Н.- руководитель Исполнительного комитета муниципального образования «Город Бавлы», секретарь комиссии;
- 2.Шакиров Т.З.- начальник отдела архитектуры и градостроительства исполнительного комитета Бавлинского муниципального района;
3. Хабибуллин А.Ф. председатель Палаты земельных и имущественных отношений Бавлинского муниципального района;
4. Соколов С.Ю. директор МАУ «Управление капитального строительства» Бавлинского муниципального района;
5. Алексеев Г.В. главный врач ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ».

при участии приглашенных экспертов:

6. Зипа Р.И. - руководитель Бавлинской группы МРФ №11 РГУП «Бюро технической инвентаризации» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
7. Хабибуллин Р.З. начальник ТО ТУ Роспотребнадзора по Республике Татарстан Бавлинского района и города Бавлы;

по результатам рассмотренных документов:
технического паспорта прачечной ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» по ул.Энгельса д.55 г.Бавлы и акта обследования здания от 07.03.2013г. комиссия приняла решение о признании аварийным прачечной ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» по ул.Энгельса д.55 г.Бавлы.

Приложение к заключению: акт обследования здания прачечной ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ».

Председатель межведомственной комиссии _____





Р.С. Шарипов

(ф.и.о.)



(ф.и.о.)


Члены межведомственной комиссии


- 




Г. Н. Ибрагимов
(ф.и.о.)
- 


Р. И. Зипа
(ф.и.о.)
- 


Т. З. Шакиров
(ф.и.о.)
- 


А. ф. Хабибуллин
(ф.и.о.)
- 


Р. З. Хабибуллин
(ф.и.о.)
- 


С. Ю. Соколов
(ф.и.о.)
- 


Г. В. Алексеев
(ф.и.о.)

