



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
БАВЛИНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Хади Такташа ул., 26, Бавлы, 423930,
(8-85569) 5 51 53, e-mail: bav.prok@tatar.ru

Руководителю Исполнительного комитета
Новозареченского сельского поселения
Бавлинского муниципального района

Багижевой С.Н.

19.01.2021 № 02-08-03-21

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о пожарной безопасности

Бавлинской городской прокуратурой по информации Альметьевского отряда противопожарной службы ГКУ «Пожарная охрана Республики Татарстан» проведена проверка соблюдения требований законодательства пожарной безопасности в деятельности Исполнительного комитета Новозареченского сельского поселения Бавлинского муниципального района РТ.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ «О пожарной безопасности») устанавливает, что организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В ходе проведенной проверки выявлены следующие нарушения ФЗ «О пожарной безопасности».

Так, р. Буляк в с. Новозареченск, озеро в с. Таллы-Куль Багунда, оборудованы специальной площадкой 12x12 м. для установки пожарных автомобилей, что является нарушением п.9.4 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», согласно которому водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 22, 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника

Бавлинской городской прокуратуры.

2. Принять меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства о пожарной безопасности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в Бавлинскую городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Бавлинский городской прокурор
старший советник юстиции



И.Ф. Назмиев